



1. Projektowany zawór hydrantowy DN25 z węzłem półsztywnym PVC  
o długości 20m w szafce podtynkowej 750x650x250

**UWAGA:**  
LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNYCH  
SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU  
ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

 Paweł Rupniewski Autorska Pracownia Projektowa 05 - 420 Józefów, ul. Zawiszy Czarnego 31 www.ruphouse.pl		Nazwa rys. <b>ROZBUDOWA INSTALACJI P.POŻ. RZUT PIWNIC</b>	
		Nr zlec. PB	Nr rys. <b>1</b>
Obiekt <b>BUDYNEK J</b>		Funkcja Imię i nazwisko Podpis	
Adres <b>05-420 JÓZEFÓW UL. NADWIŚLAŃSKA 213</b>		Projektant <b>mgr inż. Jarosław Trzpił</b> upr. MAZ/0064/POOS/03	