


Schemat instalacji odpowietrznika automatycznego na pionie c.o.

Na gałęziach grzejnikowych powrotnych montować zawory odcinające np. RLV  
Wszystkie nieopisane przewody Dz16x2,2 PP

Nastawy zaworów termostatycznych obliczono dla zaworów typu RTD-N firmy Danfoss. W przypadku zastosowania innego typu zaworów dokonać ewentualnej korekty w warunkach eksploatacyjnych

PS – punkt stały

<div><div></div><div><div>Paweł Rupiński</div><div>Autorska Pracownia Projektowa</div><div>05 - 420 Józefów, ul. Zawiszy Czarnego 31</div><div>www.r4hphouse.pl</div></div></div>					
Obiekt					
BUDYNEK J					
Adres					
ul. Nadwiślańska 213					
05 - 420 Józefów					
Nazwa rys.					
REMONT					
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.					
Nr zlec.	Stadium	Skala	Nr rys.		
Funkcja	PB	Data	9/S		
		Imię i nazwisko		Podpis	
		mgr inż. Jarosław Trzpił			
		Upř. MAZ/0064/POOS/03			