Podłączyć do istniejącej instalacji

Klimakonwektor np. typu FU5
prod.GALLETTI
Qch=1,2kW
0,1kW, 230V, masa 20kg

Klimakonwektor np. typu FU5
prod. GALLETTI
Qch=1,5kW
0,1kW, 230V, masa 20 kg

MIEJSCE WPIĘCIA INST. II ETAPU

Kruciec zaślepić
przygotowanie pod II etap

PODGRZEWACZ ELEKT. CWU
np.SE-140 TERMO MAX+GRBT
prod. Kospel, pojemność 140l
moc 2kW, 230V

CIĄG DALSZY INST. NA RYS. SIECI ZEW.

Kruciec zaślepić
przygotowanie pod II etap

PRZEJŚĆ PRZEZ DACH
PION ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ DACHOWĄ
WPIĘCIE KLIMAK. PRZEZ SYFON
KULOWYM Z ZABEZPIECZ. PRZECIWZAPACHOWYM

kruciec rezerwowy, zaślepić

Ciąg dalszy inst.
po za zakresem
opracowania

Zestaw hydroforowy np.
typu Hydromono 1CR10-4
prod. Grundfos
3x400V; 3,4A
masa 62 kg
Praca p.poż.
(typ pompy zweryfikować po
wykonaniu przyłącza do budynku)

Zestaw wodomierzowy z
zaworem antyskażeniowym

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW,
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

OZNACZENIA

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja wody cyrkulacyjnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej w posadzce
- instalacja kanalizacji odprowadzenia skroplin
- wpust podłogowy
- pion kanalizacji sanitarnej
- umywalka
- złączka do węża
- miska ustępowa
- pisuar
- zlew
- oznaczenie spadku
- oznaczenie średnicy rury
- wywiewka dachowa (rzut/rozwinięcie)
- wodomierz Qn=6,3m3/h np.MSD CY-6,3 prod. ITRO
- filtr dn65 np. F76S-F prod. HONEYWELL
- zawór odcinający
- zawór antyskażeniowy np.EA 291NF SOCLA
- zawór ze złączką do węża

Szczegół przyłączenia inst. P.POŻ.



" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I

Rysunek
Rzut PO - instalacje wody bytowej, deszczowej oraz kan. sanitarnej

Skala **1:50** | PAŹDZIERNIK 2013 | Nr rys.: **506**

Architektura
- mgr inż. Jarosław Hanes — nr uprawnień WKP/0123/POOS/07
- dr inż. Tomasz Pawłowski — WKP/0247/POOS/06
- mgr inż. Dariusz Wawrzyniak

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 823-65-27 sound@space.pl