



№А 110/201111 ОД Р.Г.

BILANS MOCY TSS

$\Sigma P_1=50,0\text{ kW}$

$k_z=0,6$

$\Sigma P_z=30\text{ kW}$

$I=47\text{ A}(\cos\phi=0,93)$

UWAGA:

WSZYSTKIE URZĄDZENIA STEROWNICZE
DLA SYSTEMU AV, OŚWIETLENIA, ROLET,
EKRAŃÓW, ITP. NALEŻY ZAMONTOWAĆ W
WDZIĘCZONEJ TABLICY TSS-AV

TN-S

Samoczynne wyłączenie zasilania
wyłączniki różnicowopiędowe

nr r/s. E7 ark. 4/4

Obudowa węłkowa zamykana na klucz np.
4x24 (IP43-1K08/drzwi płaskie, transparentne)

60-682 POZNAŃ; UL. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel./Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl