LEGENDA:

- ZAWÓR TRÓJDROGOWY
- ZAWÓR ODCINAJĄCO–REGULACYJNY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZAWÓR ZWROTNY
- POMPA OBIEGOWA
- NACZYNIE WZBIORCZE
- ZB1 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- ZŁĄCZE AMORTYZACYJNE
- TERMOMETR
- MANOMETR
- FILTR SIATKOWY
- MANOMETR RÓŻNICOWY Z ZAWORAMI ROZNICOWYMI
- ZAWÓR REGULACYJNY
- MANOMETR
- CZUJNIK PRZEPŁYWU

WYTWORNICA WODY LODOWEJ TYPU MONOBLOK Z MODUŁEM HYDRAULICZNYM NP. WSAT - XEE 302 PROD. CLIVET O MOCY CHŁODNICZEJ Qch= 62 kW

dach

kond.



ZO1.1 – ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
ZR1.1 – ZAWÓR REGULACYJNY NP. STAD DN20 PROD. TA
ZO1 – ZAWÓR ODCINAJĄCY DN25
ZR1 – ZAWÓR REGULACYJNY NP. STAD DN25 PROD. TA
ZR–3D – ZAWÓR REGULACYJNY TRÓJDROGOWY
W KOMPLECIE Z KLIMAKONWEKTOREM
ZR–3D LNW–3 – ZAWÓR REGULACYJNY TRÓJDROGOWY NP. CV316 RGA KVS=2,5 m3/h PROD. TA
ZR1.1 – ZAWÓR REGULACYJNY NP. STAD DN20 PROD. TA
ZO2 – ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32
ZR2,ZR3 – ZAWÓR REGULACYJNY NP. STAD DN50 PROD. TA
ZR–3D LNW–1.1 – ZAWÓR REGULACYJNY TRÓJDROGOWY NP. CV316 RGA KVS=8 m3/h PROD. TA
ZR–3D LNW–1.2 – ZAWÓR REGULACYJNY TRÓJDROGOWY NP. CV316 RGA KVS=8 m3/h PROD. TA
ZR4 – ZAWÓR REGULACYJNY NP. STAD DN65 PROD. TA
ZO3 – ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50
ZO4 – ZAWÓR ODCINAJĄCY DN65
ZB1 – ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA NP. SYR 1915 1", p_otw=3 bar
NW1 – NACZYNIE WZBIORCZE NP. N25 PROD. REFLEX

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tullszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY **ETAP I**

Rysunek
SCHEMAT WL

Skala
-

PAŹDZIERNIK 2013
Nr rys.: **S03**

Architektura
mgr inż. Jarosław Hernes — Nr. Uprawnień WKP/0123/POOS/07
dr inż. Tomasz Pawłowski — Nr. Uprawnień WKP/0267/POOS/06
mgr inż. Dariusz Wawrzyniak

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl