POMPA OBIEGOWA GŁÓWNA
np. UPS 40-60/2 F B prod. Grundfos
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA ZIMA

Podłączyć do istniejącej instalacji zgodnie ze schematem CO, CT.

ROZDZIELACZ CO, CT
POMPA OB. GRZEJNIKÓW
moc znamionowa 0,3kW, 230V
POMPA OB. NAGRZEWNIC
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA ZIMA

Klimakonwektor np. typu FU5
prod.GALLETTI
Qch=1,2kW
0,1kW, 230V, masa 20kg

Klimakonwektor np. typu FU5
prod. GALLETTI
Qch=1,5kW
0,1kW, 230V, masa 20 kg

2x KURTYNA POWIETRZA
NP. ADA120H; PROD. FRICO
moc znamionowa 0,55kW, 230V (KAŻDA)
PRACA CAŁOROCZNA

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

KLIMAKONWEKTORY
NP. IWC-62 PROD. GALLETTI
Qch= 3,0 kW, masa 42kg
moc znamionowa 0,3kW, 230V
PRACA LATO

OZNACZENIA

- NUMER POMIESZCZENIA
- MOC CHŁODNICZA
- NUMER POMIESZCZENIA (NUMERACJA ZGODNA Z ZESTAWIENIEM POWIERZCHNI)
- KLASA WENTYLACYJNA POMIESZCZENIA
- ILOŚĆ WYMIENIANEGO POWIETRZA
- CPD CZUJNIK WENTYLACYJNE/ZETTLER
- KANAŁY WENTYLACYJNE WYWIEWNE (-) OZNACZONA STRZAŁKA PRZYNALEŻNOŚCI WYWIEWU (-)
- KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIEWNE (-) OZNACZONA STRZAŁKA PRZYNALEŻNOŚCI NAWIEWU (-)
- KLAPA ODCINAJĄCA PRZECIWPOŻAROWA
- NAWIEWNIK WIROWY ZE ŚWIDROWKA, ROZPRĘŻNIK NP. WAVAPLUS PROD. SWEY
- PRZEPUSTNICA POWIETRZA
- NAWIEWNIK WIROWY NP. WAVAPLUS PROD. SWEY
- ZAWÓR WENTYLACYJNY
- KRATKA WYWIEWNA
- TŁUMIK KANAŁOWY
- PRZEJŚCIE PRZEZ ELEMENTY BUDYNKU
- ROTACJA WOKÓŁ OSI X
- ROTACJA WOKÓŁ OSI Y
- ROTACJA WOKÓŁ OSI Z
- PRZEJŚCIE KANAŁOWY Z WYKUSZENIEM NAWIEWEM
- PRZEJŚCIE PRZEZ ELEMENTY BUDYNKU
- NASTAWA
- TYP GRZEJAKA

OTWORY REWIZYJNE

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Wszystkie wymiary należy z projektami pozostałych branż.
3. Wyszelki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów. W przypadku, gdy element występuje w jednej z tych części należy przyjąć, że wystepuje w każdej.
4. Rozwiązania pokazane bez bliższego opisu należy uzgodnić z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Uwagi i wymiary dotyczące wysokości prowadzenia kanałów odnoszą się do kanałów niezaizolowanych.
6. Wszystkie zastosowane urządzenia i elementy wyposażenia instalacyjnego zabezpieczyć do wymaganej odpornosci ogniowej.
7. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji ..... COBRTI Instal"
8. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I

Rysunek
Rzut P0 + instalacje WENT-KLIM, CO, CT, WL

Skala **1:50**
PAŹDZIERNIK 2013
Nr rys. **504**

Architektura
mgr inż. Jarosław Remes — WKP/0133/POOS/07
dr inż. Tomasz Pawłowski — WKP/0247/POOL/06
mgr inż. Dariusz Wawrzyniak

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; UL. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@dpoczta.pl