TSS 3L+N, 230V/400V, 50Hz ,100A



UWAGA:
ZABEZPIECZENIA OBWODÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z ROZŁACZNIKIEM NALEŻY UMIESCIĆ NA WYDZIELONEJ SZYNIE TH.

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	W5	–
gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	gniazda wtykowe –komputer	wypist kabla –szafa krosownicza	REZERWA 30% MIEJSCA
0,9	0,6	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	5,0	2,3

TN-S
Samoczynne wyłączanie zasilania/ wyłączniki różnicowoprądowe

Temat:
" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP I

Rysunek:
Schemat ideowy tablicy TSS

Inwestor:
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Skala:
%

PAŹDZIERNIK 2013
nr rys. E7 ark. 3/4

ELEKTRYCZNA

		Nr uprawnień	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Krystyna Stanclik	172/DOŚ/09	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Pawlik	255/81/WBPP	
Opracował:	mgr inż. Tomasz Strzyż		

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl