

OZNACZENIA:

- Tablica rozdzielcza
- Główne trasy koryt kablowych instalacji elektrycznych – KK200H50
- Główne trasy koryt kablowych instalacji teletechnicznych – KK200H50
- Trasa kabli FE180/PH90+mocowania E-90
- Główne trasy przewodów WLZ
- Przebicia przez ściane/strop zabezpieczone poprawą ogniochronną EI 60(120)
- Oprawa wyposażona w świetlówkę kompaktową 2x26W, do montażu wstrzopowego, raster i odbłyśnik aluminiowy, stateczník elektroniczny, szyba przeźroczysta IP44
- Oprawa wyposażona w świetlówkę kompaktową 2x26W, do montażu wstrzopowego, raster i odbłyśnik aluminiowy, stateczník elektroniczny, IP20
- Oprawa wyposażona w świetlówkę liniową 1x54W, do montażu wstrzopowego, opaliżowany dyfuzor, stateczník elektroniczny, IP20
- Oprawa wyposażona w świetlówkę kompaktową 2x54W, do montażu wstrzopowego, opaliżowany dyfuzor, stateczník elektroniczny, IP20
- Oprawa wyposażona w świetlówkę kompaktową 1x80W, do montażu wstrzopowego, opaliżowany dyfuzor, stateczník elektroniczny, IP20
- Oprawa wyposażona T5 4x24W, do montażu w wstropowego, stateczník elektroniczny, przystosowana do współpracy z systemem DALI, raster aluminiowy parabeliczny, IP20
- Oprawa wyposażona w świetlówkę kompaktową 2x32W, do montażu wstropowego, raster i odbłyśnik aluminiowy, stateczník elektroniczny, IP20
- Oprawa wyposażona w świetlówkę T8 4x18W, do montażu w wstropowego, stateczník elektroniczny, raster aluminiowy parabeliczny, IP54
- Oprawa wyposażona w świetlówkę T5 4x14W, do montażu w wstropowego, stateczník elektroniczny, przystosowana do współpracy z systemem DALI, raster aluminiowy parabeliczny, IP20
- Oprawa wyposażona w świetlówkę kompaktową 2x18W, do montażu wstropowego, dyfuzor opalowy, stateczník elektroniczny, IP44
- Projektor wyposażony w regulowane ramie do montażu na ścianie wyposażony w metalohalogenkowe źródło światła 70(150)W, hartowana szyba ochronna, stateczník indukcyjny z kompensacją mocy biernej, IP65
- słupek oświetleniowy h=1,1m, 25W, IP65
- Oprawa odw. awaryjno–ewakuacyjnego (kierunkowa), POWERLED, IP20, z funkcją autotestu i adresowania, do współpracy z systemem monitoringu opraw
- Oprawa odw. awaryjno–ewakuacyjnego (z piktogramem), POWERLED, IP44, z funkcją autotestu i adresowania, do współpracy z systemem monitoringu oprav
- Oprawa awaryjna do montażu wstropowego z optyką symetryczną, 1*4W POWERLED z modułem awaryjnym 1h, IP20, 230V, z funkcją autotestu i adresowania, do współpracy z systemem monitoringu oprav
- Oprawa awaryjna do montażu wstropowego z optyką asymetryczną, 1*2W POWERLED z modułem awaryjnym 1h, IP20, 230V, z funkcją autotestu i adresowania, do współpracy z systemem monitoringu oprav
- Oprawa awaryjna do montażu wstropowego z optyką symetryczną, 1*4W POWERLED z modułem awaryjnym 1h, IP44, 230V, z funkcją autotestu i adresowania, do współpracy z systemem monitoringu oprav
- Łącznik 1–bieg. IP20/44 p.t., h=1,5m od p.p
- Łącznik świecznikowy IP20/44 p.t., h=1,5m od p.p
- Łącznik schodowy IP20/44 p.t., h=1,5m od p.p
- Łącznik monostabilny IP20 p.t., h=1,5m od p.p
- Zestaw przycisków do sterowania oświetleniem montowanych we wspólnej ramce IP20 p.t., h=1,5m od p.p

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP I

Rysunek
RZUT PARTERU-INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

ELEKTRYCZNA

Skala **1:100**

PAŹDZIERNIK 2013
Nr rys.: **E3**

mgr inż. Krystyna Standik	Nr uprawnień 172/005/09	
mgr inż. Maria Pawlik	Nr uprawnień 255/81/WBPP	
mgr inż. Tomasz Strzyż		

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl