

NR OBWODU	–			OE	01	02	03	–	04	–	05	–	05A	–	0Z1	–
ODBIORNIK ELEKTRYCZNY	WLZ – zasilanie z TGSS	ochrona przeciwprzepięciowa	kontrola napięcia	oświetlenie awaryjne	oświetlenie ogólne	oświetlenie ogólne	oświetlenie ogólne	sterowanie oświetleniem	oświetlenie ogólne	sterowanie oświetleniem	oświetlenie ogólne	sterowanie oświetleniem	oświetlenie ogólne	Sonda przekaźnika zmierzchowego IP55	oświetlenie zewnętrzne budynku	REZERWA
MOC [kW]	–			0,1	0,6	0,5	0,7	–	0,4	–	0,5	–	0,7	–	0,5	0,5

TN-S
Samoczynne wyłączanie zasilania/
wyłączniki różnicowoprądowe

Temat:
" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP I

Rysunek:
Schemat ideowy tablicy TP0/1

Inwestor:
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Skala:
%

PAŹDZIERNIK 2013
nr rys. E6 ark. 1/3

ELEKTRYCZNA

		Nr uprawnień	PODPIS
Projektant	mgr inż. Krystyna Stanclik	172/DOŚ/09	
Sprawdził	mgr inż. Maria Pawlik	255/81/WBPP	
Opracował	mgr inż. Tomasz Strzyż		

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl