KS-2

1:20

sztuk 2



A-A



uwagi:

1. Spawać na całej długości przylegania
2. Spoiny nieoznaczone wykonać 0.7 grubości cieńszego z łączonych elementów spoiny pachwinowe, oraz czołowe grubości ścianek łączonych elementów.
3. Klasa złącza spawanego "D", klasa konstrukcji spawanej 2

elementy stalowe

STAL St3Sx

ELEKTRODY ER 1.46

Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą chlorokauczukową x3 po oczyszczeniu do 2 stopnia

Rzut

1:20



" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiślańska 213, 05–420 Józefów

Stadium
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Rysunek
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI RAM STALOWYCH POD CENTRALE WENTYLACYJNE

KONSTRUKCJA

Skala
1: 20

CZERWIEC 2013
Nr rys.: 34K

Projektant: Emilian Kwiecień
specjalność konstrukcyjno budowlana
Nr ewid. 149/DOS/05
DOIIB Nr DOS/BO/0063/06

Sprawdził: Mariusz Zelwis
specjalność konstrukcyjno budowlana
nr ewid. 90/DOS/04
DOIIB Nr DOS/BO/0086/05

Asystent: Iwona Wrona

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60–682 POZNAŃ; Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825–65–27
sound@space.pl